

安全评价报告信息公开表

被评价单位名称	绍兴众能油气发展有限公司云东路天然气加气站
评价项目名称/项目编号	绍兴众能油气发展有限公司云东路天然气加气站安全现状评价报告/天为(评)字23-03-25号
项目简介 (含图片)	<p>云东路天然气加气站隶属绍兴众能油气发展有限公司,位于绍兴市越城区迪荡街道阳明北路7号。该加气站成立于2015年05月29日,为燃气汽车加气。企业已于2019年5月28日取得了由绍兴市越城区综合行政执法局核发的燃气经营许可证,有效期至2023年5月27日,编号为浙201906000002J,经营类别为燃气汽车加气站(CNG)。</p> <p>绍兴众能油气发展有限公司云东路天然气加气站内有站内有6口4m³的CNG储气井,6台双枪CNG加气机,2台1200Nm³/h压缩机,加气罩棚占地面积约456.91m²,加气站房约173.17m²,按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规定的等级划分,属于CNG常规加气站。2013年10月,本加气站建设项目已由杭州市城乡建设设计院有限公司进行了规划设计,并设计了CNG加气站总平面布置图。2014年9月,绍兴众能油气发展有限公司在浙江省绍兴市阳明北路1号(即现在的阳明北路7号)建成了CNG加气系统,经过设备调试、消防验收合格后,2015年5月,投入使用,对城区汽车加气经营。2019年委托浙江天为安全科技有限公司对其云东路天然气加气站进行了安全现状评价。近三年以来变化:主要负责人2021年9月17日由章焯滨变更为冯美丽,经营地址由绍兴市阳明北路1号变更为绍兴市越城区迪荡街道阳明北路7号(未搬迁,只是门牌号变更),其他未发生变化。本项目建设日期为2013-2014年,按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012进行建设,本次评价以及对策措施按照新法规《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021进行。</p> 
安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司编制
项目组长	汪爱军
技术负责人	相继园
过程控制负责人	王小梅
评价报告编制人	汪爱军
报告审核人	黄震

参与评价工作	安全评价师	汪爱军、董艳伟、祝冰星、万昌平、卜伟华
	注册安全工程师	汪爱军、董艳伟、祝冰星
	技术专家	
现场开展安全评价工作	人员	汪爱军
	时间	2023.3 至 2023.4
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2023.4